

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23.06.2016 № 05-12/548

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики
Беларусь

О направлении предписания

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облсполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)


В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 05-12-1/133;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия Таможенного союза от 23 июня 2016 г. № 05-12-2/134.

Приложения: предписание от 23 июня 2016 г. № 05-12-1/133 на 1 л.;
предписание от 23 июня 2016 г. № 05-12-2/134 на 1 л.

Председатель комитета



В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2016 № 05-12-1/133

Руководителю Общества с ограниченной
ответственностью «ЭТМЭнергоОпт»,
УНП 490499691
ул. Озерная, д. 56, ком. 3,
246010, г. Гомель

Руководителю Общества с ограниченной
ответственностью «ЭлектроТехИмпорт»,
УНП 191199744
д. Большой Тростинец, д.18, пом. 17,
223060, Новодворский с/с,
Минский район

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «ЭТМЭнергоОпт» (акт проверки № 05101 от 15.06.2016) выявлена опасная продукция:

провод с медными жилами, с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката марки ПВС 4х0,75, изготовитель ООО «Коаксиал», г. Серпухов, Московская обл., Российская Федерация, поставщик продукции в Республику Беларусь ООО «ЭлектроТехИмпорт».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (пункты 4.1.2.5, 3.2), которым замаркирована продукция, по показателям безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (фактическое значение электрического сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20°C составило 27,1 Ом/км для голубой жилы и 26,9 Ом/км для коричневой жилы, при норме не более 26,0 Ом/км);

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (минимальное значение толщины изоляции составило 0,32 мм для голубой жилы, 0,34 мм для коричневой жилы, 0,27 мм для черной жилы и 0,13 мм для зелено-желтой жилы, при норме не менее 0,44 мм).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «28» ИЮНЯ 2016 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

провода с медными жилами, с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката марки ПВС 4x0,75, изготовитель ООО «Коаксиал», Российская Федерация,

– не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (пункты 4.1.2.5, 3.2), которым замаркирована продукция, по показателям безопасности: не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (фактическое значение электрического сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20°C составило 27,1 Ом/км для голубой жилы и 26,9 Ом/км для коричневой жилы, при норме не более 26,0 Ом/км); не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (минимальное значение толщины изоляции составило 0,32 мм для голубой жилы, 0,34 мм для коричневой жилы, 0,27 мм для черной жилы и 0,13 мм для зелено-желтой жилы, при норме не менее 0,44 мм).

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

23.06.2016 № 05-12-2/134

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «ЭТМЭнергоОпт» (акт проверки № 05101 от 15.06.2016) выявлена опасная продукция:

провод с медными жилами, с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластиката марки ПВС 4x0,75, изготовитель ООО «Коаксиал», г. Серпухов, Московская обл., Российская Федерация, поставщик продукции в Республику Беларусь ООО «ЭлектроТехИмпорт».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (пункты 4.1.2.5, 3.2), которым замаркирована продукция, по показателям безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (фактическое значение электрического сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20°C составило 27,1 Ом/км для голубой жилы и 26,9 Ом/км для коричневой жилы, при норме не более 26,0 Ом/км);

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (минимальное значение толщины изоляции составило 0,32 мм для голубой жилы, 0,34 мм для коричневой жилы, 0,27 мм для черной жилы и 0,13 мм для зелено-желтой жилы, при норме не менее 0,44 мм).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза №ТС RU C-RU.AB24.B.03709, выданным органом по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» (121471, Российская Федерация, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29), на серийный выпуск, сроком действия с 05.04.2016 по 04.04.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «28» ИЮНЯ 2016 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия №ТС RU C-RU.AB24.B.03709.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 Информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «28» ИЮНЯ 2016 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов



В.В.Назаренко

расшифровка