

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г.Мінск
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

18 10 2016 № 05-12/884

На № _____ ад _____

О направлении предписаний

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного
регулирувания и торговли
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облесполкомы

Минский горисполком

Департамент контроля и надзора за
строительством

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 27 октября 2016 г. № 05-12-1/234;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь сертификата соответствия Таможенного союза от 27 октября 2016 г. № 05-12-2/235.

Приложения: предписания от 27 октября 2016 г. № 05-12-1/234 на 2 л. и № 05-12-2/235 на 2 л.

Первый заместитель
Председателя комитета



В.Б. Татарицкий





Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл.почта:belst@gosstandart.gov.by

07.10.2016 № 05-12-1/294

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью «МТМ-плюс»
УНП 391112789
ул. Октябрьская, д.10, кв.1, 211930,
г. Миоры, Витебская область

Руководителю
Общества с ограниченной
ответственностью
«ЭлектроТехИмпорт»
УНП 191199744
д. Большой Тростенец, д.18, пом.17,
223060, Новодворский с/с,
Минский район, Минская область

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «МТМ-плюс» (акт проверки № 11087 от 11.10.2016) **выявлена опасная продукция:**

кабель силовой марки ВВГ-П 3х1,5, замаркированный ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», изготовитель ООО «Кабель-Арсенал» (ул. Заводская, 2, 142181, г. Климовск, Россия), поставщик продукции в Республику Беларусь ООО «ЭлектроТехИмпорт».

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и п.п. 5.2.1.14, 5.2.1.9, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» по безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (фактическое значение электрического сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20 °С составило 13,57 Ом при норме не более 12,1 Ом);

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (минимальная толщина изоляции белой жилы составила 0,37 мм при норме не менее 0,44 мм; средняя толщина изоляции жил составила 0,53 мм при норме не менее 0,6 мм; минимальная толщина оболочки составила 0,79 мм при норме не менее 1,09 мм).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


с «11» января 2016 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

кабеля силового марки ВВГ-П 3х1,5 (изготовитель ООО «Кабель-Арсенал», г. Климовск, Россия), не соответствующего требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и п.п. 5.2.1.14, 5.2.1.9, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» по необходимому уровню защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимому уровню изоляционной защиты.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов


подпись


В.В. Назаренко
расшифровка

М.П.



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл.пошта: belst@gosstandart.gov.by

№ 15-8-2/335 ад 27.10.2016

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл.почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь сертификата
соответствия Таможенного союза**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «МТМ-плюс» (ул. Октябрьская, д.10, кв.1, 211930, г. Миоры, Витебская область, акт проверки № 11087 от 11.10.2016) **выявлена опасная продукция:**

кабель силовой марки ВВГ-П 3х1,5, замаркированный ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», изготовитель ООО «Кабель-Арсенал» (ул. Заводская, 2, 142181, г. Климовск, Россия), поставщик продукции в Республику Беларусь ООО «ЭлектроТехИмпорт» (д. Большой Тростенец, д.18, пом.17, 223060, Новодворский с/с, Минский район, Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и п.п. 5.2.1.14, 5.2.1.9, 5.2.2.1 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» по безопасности:

не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока (фактическое значение электрического сопротивления постоянному току 1 км жилы при 20 °С составило 13,57 Ом при норме не более 12,1 Ом);

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты (минимальная толщина изоляции белой жилы составила 0,37 мм при норме не менее 0,44 мм; средняя толщина изоляции жил составила 0,53 мм при норме не менее 0,6 мм; минимальная толщина оболочки составила 0,79 мм при норме не менее 1,09 мм).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ТС RU C- RU. АВ24.В.02641 сроком действия с 23.06.2015 по 22.06.2020, выданным органом по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Можайское шоссе, д. 29, 121471, г. Москва, Россия, на серийный выпуск продукции.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «17» сентября 2016 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ТС RU C- RU. АВ24.В.02641

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Департаменту контроля и надзора за строительством Госстандарта, инспекциям Департамента:

3.1. при проведении строительного надзора на объектах строительства проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства информировать об этом отдел государственного надзора и контроля Госстандарта.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

4.1 при проведении государственного надзор проверять выполнение данного предписания;

4.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

4.3 информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до 17 сентября 2016 г.

5. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

подпись

расшифровка

